

до рішення Скалатської міської ради
від 29 січня 2020 року №2577

Межі зони санітарної охорони

водозабору питних підземних вод Новосілківського МПД ДП «Укрспирт», що розташований в с. Новосілка Підволочиського району Тернопільської області

Враховуючи конкретну геологічну будову та гідрогеологічні умови водозабору питних підземних вод Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» свердловини № 1, 2, 3, 4 в с. Новосілка Підволочиського району Тернопільської області, що призначена для відбору води яка використовується на власні господарсько-побутові та виробничі потреби, санітарно-топографічну характеристику місцевості в районі водозабору, наявність проектних документів, встановити три пояси режиму зони санітарної охорони:

- перший пояс (суворого режиму), у який входить територія розташування водозабору та водозабірних споруд;
- другий та третій пояси (обмежень і спостережень відповідно), в які входить територія, яка призначена для охорони підземних вод від забруднення.

Джерелом питних підземних вод є свердловини № 1, 2, 3, 4.

Географічні координати свердловин Новосілківського МПД ДП «Укрспирт».

№з/п	№ св.	Пн.Ш.	Сх.Д.	абс. відм. устя, м
1	1	49°26'33"	25°59'24"	323,14
2	2	49°26'41"	25°59'20"	325,20
3	3	49°26'38"	25°59'13"	316,38
4	4	49°26'40"	25°59'31"	329,51

Перший пояс зони санітарної охорони (суворого режиму) встановити радіусом не менше 30 м навколо свердловини оптимально у формі кола розміром 30х30 м.

Другий пояс зони санітарної охорони встановлюється у вигляді кола радіусом 285 м.

Третій пояс зони санітарної охорони встановити у вигляді кола радіусом 1098 м.

У межах визначених поясів обов'язковим є дотримання всіх санітарних норм, вимог і заходів, які передбачені чинним санітарним та природоохоронним законодавством України, а також Будівельними нормами і правилами 2.04.02-84 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», розділ 10 «Зони санітарної охорони».